



SPS-Integration HRT25_2147

**IO - Link Servicedaten Funktionsbaustein + Prozessdatenparserfunktion
für Siemens S7-1200 / S7 - 1500 (TIA - Portal V15.1 oder höher) SPS-
Systeme in Kombination mit einem PROFIBUS / PROFINET IO - Link
Master**

© 2021

Leuze electronic GmbH & Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen / Germany

Telefon: +49 7021 573-0

Fax: +49 7021 573-199

<http://www.leuze.com>

info@leuze.com

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Rechtliche Hinweise..... | 4 |
| 1.1 | Haftungsausschluss..... | 4 |
| 2 | Über dieses Dokument..... | 5 |
| 2.1 | Verwendungszweck..... | 5 |
| 2.2 | Zielgruppe..... | 5 |
| 3 | Allgemeine Verwendung von Funktionsbausteine..... | 6 |
| 3.1 | Kurzbeschreibung..... | 6 |
| 3.2 | Aufruf und Bezeichnung..... | 6 |
| 3.3 | Konfiguration..... | 6 |
| 3.4 | Funktionsweise..... | 7 |
| 3.5 | Verhalten bei Auftreten eines Fehlers..... | 7 |
| 4 | Integration in das SPS-Projekt..... | 8 |
| 5 | Prozessdaten-Parser-Funktion..... | 9 |
| 5.1 | Aufruf und Bezeichnung..... | 9 |
| 5.2 | Konfiguration..... | 9 |
| 6 | Fehlerbeschreibung..... | 11 |
| 7 | Datenstrukturen..... | 14 |
| 8 | Parameterbeschreibungen..... | 26 |
| 9 | Technische Daten..... | 35 |
| 9.1 | Allgemeine Daten..... | 35 |

1 Rechtliche Hinweise


1.1 Haftungsausschluss

Mit der Installation, dem Kopieren oder einer sonstigen Benutzung dieses Softwareproduktes stimmen Sie den folgenden Nutzungsbedingungen zu. Falls Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, installieren Sie dieses Softwareprodukt nicht. Soweit Sie das Softwareprodukt mittels Download erhalten haben, brechen Sie diesen ab und löschen Sie sämtliche bereits heruntergeladenen Dateien.

Dieses Softwareprodukt ist durch europäische und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen internationaler Verträge geschützt. Sie sind in keiner Weise berechtigt, die Software und auch Teile davon an Dritte zu vermieten, zu verpachten oder zu verkaufen.

Bevor Sie die Bibliothek einbinden, schließen Sie bitte alle nicht benötigten Programme um Datenverlust zu vermeiden.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Installation auf einem Rechner vorzunehmen, der noch nicht im Produktionsprozess eingesetzt oder zur Haltung wichtiger Daten benötigt wird. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass vorhandene Dateien verändert oder überschrieben werden. Die Leuze electronic GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden und Datenverluste, die aus dieser Installation bzw. der Nichtbeachtung dieses Warnhinweises resultieren.

| HINWEIS | |
|---|--|
|  | <p>Betriebsanleitungen beachten!</p> <p>↳ Beachten Sie alle in den Betriebsanleitungen dieser Geräte aufgeführten Sicherheitshinweise. Die Leuze electronic GmbH & Co. KG haftet nicht für resultierende Personen- und Sachschäden aus der Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise.</p> <p>↳ Downloaden Sie die Betriebsanleitungen dieser Geräte unter www.leuze.com.</p> |

2 Über dieses Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie mit dieser Dokumentation und dem Leuze IO-Link-Gerät arbeiten.

2.1 Verwendungszweck

Diese Anleitung ist für das technische Personal zum Einsatz der IO-Link SPS-Bausteine konzipiert.

Diese Anleitung unterstützt bei der Inbetriebnahme eines Leuze Sensors mittels Standard-Software von Siemens. Der beschriebene Baustein ist Bestandteil dieses Standards.

2.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die grundsätzliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und deren Programmierung sowie der Anlage und deren Vorgänge in den jeweiligen Anlagen haben.

3 Allgemeine Verwendung von Funktionsbausteine

3.1 Kurzbeschreibung

Der Funktionsbaustein "FB_Leuze_HRT25_2147" vereinfacht den Einsatz von Leuze IO-Link-Geräten an Siemens S7-1200/S7-1500 (TIA-Portal V15.1 oder höher) SPS-Steuerungen. Dieser FB unterstützt IO-Link-Master, die über PROFIBUS / PROFINET an das SPS-System angeschlossen werden können.

Der Funktionsbaustein ist gerätetypspezifisch und somit nur für die entsprechenden Leuze IO-Link-Geräte geeignet. Der FB interpretiert den Aufruf der azyklischen Servicedaten zwischen der SPS und dem IO-Link-Gerät.

Der IO-Link-Funktionsbaustein kann nur in Kombination mit den aufgeführten Hilfsfunktionen / Bibliotheken verwendet werden.

3.2 Aufruf und Bezeichnung

Der Baustein kann als Einzelinstanz aufgerufen werden.



Bild 3.1: Beispiel Bausteinaufruf mit Einzelinstanz

3.3 Konfiguration

Tabelle 3.1: Parameter IN

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| Execute | Bool | Positiver Auslöser: Datenübetragung starten |
| RW | Bool | Lesen oder Schreiben des ausgewählten IO-Link-Parameters. FALSE: Parameter lesen TRUE: Parameter schreiben |
| Port | Int | Nummer des Master-Ports, an dem das IO-Link-Gerät angeschlossen ist, beginnend mit 1. |
| HwID | HW_IO | Hardware IO-Adresse des IO-Link-Masters |
| Cap | DInt | Client-Zugangspunkt der IO-Link-Funktion (IO-Link Master spezifisch). Siemens: 227 Weidmüller: 227 Sonstige Hersteller: 255 |
| TimeOut | Time | Zeit, nachdem ein Timeout-Fehler ausgelöst wurde. |

Tabelle 3.2: Parameter INOUT

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------|------------------------|--------------|
| DeviceData | Leuze_type_ HRT25_2147 | Sensor-Daten |

Siehe Datenstrukturbeschreibung von Leuze_type_ HRT25_2147 in Kapitel 7.

Tabelle 3.3: Parameter OUT

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------|-------------------------|--|
| Done | Bool | Zeigt an, ob die Daten gültig sind. |
| Busy | Bool | Anfrage in Bearbeitung. FALSE: Anfrage wird beendet TRUE: Anfrage wird bearbeitet |
| Error | Bool | Fehler-Flag FALSE: Kein Fehler TRUE: Fehler festgestellt |
| ErrorCode | Leuze_type_lolError | Status des Funktionsbausteins |
| Diagnostics | LIOLink_typeDiagnostics | Detaillierte Diagnoseinformationen des FBs. Siehe Beschreibung der Siemens Bibliothek für IO-Link (LIOLink). |

Siehe Datenstrukturbeschreibung von Leuze_type_lolError in Kapitel 6.

3.4 Funktionsweise

Der Funktionsbaustein verwendet die Datenstruktur "FB_Leuze_ HRT25_2147". Die SPS-Datenstruktur enthält die Werte aller IO-Link-Variablen. Bevor Sie diese verwenden können, muss die Struktur durch einen Datenbaustein instanziiert werden. Jeder IO-Link-FB-Parameter hat einen Datenpunkt, der ihn in dieser Datenstruktur repräsentiert. Dieser Datenpunkt wird immer dann aktualisiert, wenn ein Leseauftrag erfolgreich ausgeführt wurde.

Über die Eingangsvariablen können die gewünschten Parameter ausgewählt werden. Je nach Gerätedefinition sind die IO-Link-Parameter lesbar oder schreibbar. Zum Lesen von Parametern muss die Eingangsvariable "RW" = FALSE sein. Der Wert, der geschrieben werden soll, kann in der Datenstruktur definiert werden, sobald die Eingangsvariable "RW" = TRUE ist. Sie starten jede Übertragung durch Aufruf des "FB_Leuze_ HRT25_2147" mit einem positiven Trigger am Eingang "Execute". Solange es keine gültige Antwort gibt, ist der Ausgang "Busy" = TRUE. Für den Fall, dass die gewählte Timeout-Zeit abgelaufen ist, wird ein Timeout-Fehler generiert und der Thread wird abgebrochen. Der Ausgang "Done" = TRUE zeigt an, dass die Übertragung erfolgreich war. Die Ausgänge behalten ihre Zustände bei, solange nicht wieder ein neuer positiver Trigger am Eingang "Execute" erfolgt.

Der Funktionsbaustein ermöglicht es Ihnen, mehrere IO-Link-Parameter nacheinander zu lesen oder zu schreiben (Multiselektion). Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass ein einzelner Parameter nicht geschrieben werden kann. Der Funktionsbaustein bricht an dieser Stelle ab und es ist möglich, dass das IO-Link-Gerät einen inkonsistenten Parametersatz enthält.

3.5 Verhalten bei Auftreten eines Fehlers


Es wird ein Fehlerbit (Error) gesetzt und ein Fehlercode (Leuze_type_lolError) generiert, wenn ein fehlerhafter Eingangswert oder ein falscher Eingangsanschluss des FBs vorliegt. In diesem Fall wird keine weitere Verarbeitung durchgeführt, bis der Eingang korrigiert wurde.

4 Integration in das SPS-Projekt

Der Funktionsbaustein "FB_Leuze_HRT25_2147" ist ein Teil der TIA-Portal-Bibliothek. Um alle relevanten Bausteine in Ihr SPS-Projekt zu bekommen, öffnen Sie bitte die Bibliothek als "globale" Bibliothek. Anschließend können die Bibliothekselemente in das aktuell geöffnete Projekt kopiert werden.

Integration Schritt für Schritt:

- Herunterladen der Bibliothek
- Öffnen Sie die Bibliothek in der Registerkarte "globale" Bibliothek
- Einbindung der Bausteine der Leuze-Bibliothek in Ihr Projekt (Code-Bausteine und Datentyp)
- Kompilieren des SPS-Projekts

| HINWEIS | |
|---|---|
|  | Wenn sich mehrere Geräte mit dem IO-Link-Master verbinden, können Sie nur mit einem Gerät gleichzeitig azyklische Daten (Servicedaten) austauschen. Aufgrund dieser Einschränkung müssen die Kommunikationsblöcke der Servicedaten untereinander gesperrt werden. |

5 Prozessdaten-Parser-Funktion

Die Funktion FC_Leuze_PD_HRT25_2147 vereinfacht die Interpretation von zusammengesetzten IO-Link-Prozessdaten. Diese Daten werden als Datenstruktur auf der SPS-Seite bereitgestellt. Einige Sensoren unterstützen verschiedene Prozessdatenausgaben. Der Benutzer muss den PD-Modus entsprechend den Einstellungen des Sensors auswählen. Jeder an den Leuze IO-Link-Master angeschlossene Sensor hat eine eigene Hardware-ID. Siehe Bild. 5.2.

Die Funktion ist gerätetypspezifisch und daher nur für die entsprechenden Leuze IO-Link Geräte geeignet.

5.1 Aufruf und Bezeichnung



Bild 5.1: Beispiel für einen Funktionsaufruf zum Parsen von Prozessdaten

5.2 Konfiguration

Tabelle 5.1: Parameter

| Parametername | Bezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|-------------|--------------------------|---|
| HwID | INPUT | HW_IO | Hardware IO-Adresse des IO-Link-Masters (siehe HW-Konfiguration). Für Master, die nicht das Siemens PCT-Tool verwenden, verwenden Sie bitte die HW IO-Adresse des konfigurierten Master-Ports. |
| RelByteOffset | INPUT | UINT | Relative Startadresse des IO-Link-Geräts am IO-Link-Masterport (siehe PCT-Tool -> Adressen -> Eingänge Start). Wenn das Prozessdatum in eine angegebene logische IO-Adresse gemappt wird, ist der relative Byte-Offset = 0. |
| PDMode | INPUT | INT | Modus des PD. Der Benutzer muss den PD-Modus entsprechend den Einstellungen des Sensors auswählen. |
| ErrorCode | OUTPUT | WORD | Fehlercodedetails siehe im Siemens-Hilfesystem ("DPRD_DAT"). |
| RET_VAL | OUTPUT | Leuze_type_PD_HRT25_2147 | Referenz auf die Instanz der Datenstruktur Leuze_type_PD_HRT25_2147. Die Struktur enthält die disaggregierten Werte der Prozessdaten. |

Siehe Datenstrukturbeschreibung von Leuze_type_PD_HRT25_2147 in Kapitel 7.



Bild. 5.2: Hardware-ID für Sensoren, die an den IO-Link-Master Leuze MD798 angeschlossen sind

6 Fehlerbeschreibung

Der Parameter "ErrorCode" kann über den SPS-Datentyp Leuze_type_IolError interpretiert werden. Dieser Datentyp enthält die folgenden Fehlerinformationen:

Tabelle 6.1: Beschreibungen der Leuze_type_IolError

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|---------------------|----------|--|
| ErrorCode.status | Word | 16#0000–16#7FFF: Status des FB, 16#8000–16#FFFF: Fehlercodes |
| ErrorCode.iolMError | Word | IO-Link-Master-Fehler (siehe IO-Link-Spezifikation) |
| ErrorCode.iolError | Word | IO-Link-Fehler. Enthält den IOL Error_Code den IOL Add_Error_Code (siehe IO-Link-Spezifikation) und die gerätespezifischen Fehlercodes |
| ErrorCode.isduIndex | Int | IO-Link Index (ISDU), auf den sich der Fehlercode bezieht |

Tabelle 6.2: Fehlerbeschreibung für status

| Fehlercode (status) | Fehlerbeschreibung |
|---------------------|--|
| 0x0000 | Kein Fehler |
| 0x0000 | Auftrag abgeschlossen, keine Warnung und keine weitere Detaillierung |
| 0x7000 | Kein Auftrag in Bearbeitung (Initialwert) |
| 0x7001 | Erster Aufruf nach Eingang eines neuen Auftrags (steigende Flanke "execute") |
| 0x7002 | Folgeaufruf |
| 0x8001 | Zeitüberschreitungsfehler aufgetreten |
| 0x8002 | Kein Parameter ausgewählt |
| 0x8201 | Nicht-unterstützter Port |
| 0x8202 | Nicht-unterstützter Index |
| 0x8203 | Nicht-unterstützter Subindex |
| 0x8205 | Die Länge am Parameter "writeLen" passt nicht zum Datensatz, der geschrieben werden soll |
| 0x8401 | IO-Link Master hat einen Fehlercode zurückgemeldet, siehe "diagnostics" |
| 0x8402 | Empfangener Datensatz passt nicht zum Auftrag |
| 0x8403 | Auftrag konnte nicht in der vorgegebenen Zeit abgeschlossen werden |
| 0x8600 | Interner Zustandsautomat hat einen undefinierten Zustand erreicht |
| 0x8601 | Systemfunktion WRREC meldet einen Fehler, siehe "diagnostics" |
| 0x8602 | Systemfunktion RDREC meldet einen Fehler, siehe "diagnostics" |

Tabelle 6.3: Fehlerbeschreibung für ioIMError

| Fehlercode (ioIMError) | Fehlerbeschreibung |
|------------------------|--|
| 0x0000 | Kein Fehler |
| 0x0001 ... 0x06FF | Reserviert / Masterspezifisch |
| 0x7000 | Unerwartete Schreibanforderung statt Leseanforderung / Ungültige Antwort-PDU |
| 0x7001 | Dekodierfehler |
| 0x7002 | Port von einer anderen Task belegt |
| 0x7003 ... 0x7FFF | Reserviert / Masterspezifisch |
| 0x8000 | Timeout, wenn IOL-Geräte oder IOL-Master-Port belegt sind |
| 0x8001 | IO-Link index > 32767 |
| 0x8002 | Portadresse über definiertes Maximum hinaus |
| 0x8003 | Portfunktion nicht unterstützt |
| 0x8004 | Reserviert / Masterspezifisch |
| 0x8005 | Ungültige Länge der Daten, die geschrieben werden sollen (>232 / <1) |
| 0x8006 | Reserviert / Masterspezifisch |
| 0x8007 | IO-Link subindex > 255 |
| 0x8008 ... 0x8051 | Reserviert / Masterspezifisch |
| 0x8052 | Fehler beim azyklischen Datenzugriff (FB RDREC-Fehler) |
| 0x8053 | Fehler beim azyklischen Datenzugriff (FB WRREC-Fehler) |
| 0x8054 ... 0x8FFFF | Reserviert / Masterspezifisch |

Weitere Informationen finden Sie in der technischen Spezifikation "IO-Link Integration Part 1" (www.profibus.com).

Tabelle 6.4: Fehlerbeschreibung für ioLError

| Fehlercode (ioLError) | Fehlerbeschreibung |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 0x0000 | Kein Fehler |
| 0x1000 | Master-Kommunikationsfehler |
| 0x1100 | ISDU-Timeout / Geräteereignisfehler |
| 0x5200 | Geräteprüfsummenfehler |
| 0x5600 | Geräteprüfsummenfehler |

| Fehlercode (ioError) | Fehlerbeschreibung |
|----------------------|---|
| 0x5700 | Master ISDU illegaler Dienst |
| 0x5800 | Gerätefehler: Bytelänge passt nicht zu dem gewählten Parameter |
| 0x8000 | Der angeforderte Dienst wurde von der Geräteanwendung abgelehnt |
| 0x8011 | Lese-/Schreibzugriff auf einen nicht vorhandenen Index |
| 0x8012 | Lese-/Schreibzugriff auf einen nicht vorhandenen Subindex |
| 0x8020 | Parameter ist aufgrund des aktuellen Zustands im Gerät für einen Lese- oder Schreibdienst nicht erreichbar |
| 0x8021 | Parameter ist aufgrund eines laufenden lokalen Vorgangs am Gerät nicht für einen Lese- oder Schreibdienst zugänglich |
| 0x8022 | Parameter ist aufgrund eines ferngesteuerten Zustands der Geräteapplikation für einen Lese- oder Schreibdienst nicht erreichbar |
| 0x8023 | Schreibdienst versucht, auf einen schreibgeschützten Parameter zuzugreifen |
| 0x8030 | Service auf einen Parameter außerhalb seines zulässigen Wertebereichs schreiben |
| 0x8031 | Service auf einen Parameter oberhalb seines angegebenen Wertebereichs schreiben |
| 0x8032 | Service in einen Parameter unterhalb seines angegebenen Wertebereichs schreiben |
| 0x8033 | Service in einen Parameter über seine angegebene Länge schreiben |
| 0x8034 | Service in einen Parameter unterhalb seiner vordefinierten Länge schreiben |
| 0x8035 | Schreibservice mit einem von der Geräteapplikation nicht unterstützten Befehlswert |
| 0x8036 | Schreibservice mit einem Befehlswert, der eine aufgrund des aktuellen Zustands nicht verfügbare Gerätefunktion aufruft |
| 0x8040 | Der Wert per Einzelparameterübergabe kollidiert mit anderen Ist-Parametereinstellungen |
| 0x8041 | Inkonsistenter Parametersatz (mindestens eine ISDU kann nicht geschrieben werden) |
| 0x8082 | Der Lese- oder Schreibdienst wird aufgrund einer vorübergehend nicht verfügbaren Anwendung verweigert |
| 0x8100 | Nicht spezifiziert |
| 0x8101 ... 0x81FF | Gerätespezifisch (siehe Gerätebeschreibung) |

Weitere Informationen finden Sie in der Spezifikation "IO-Link-Kommunikation" (www.IO-Link.com).

7 Datenstrukturen

Tabelle 7.1: Leuze_type_HRT25_2147

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|--|
| DeviceData.Selection.Commands.DeviceReset | Bool | [WRITE_ONLY] Gerät rücksetzen |
| DeviceData.Selection.Commands.ApplicationReset | Bool | [WRITE_ONLY] Anwendung rücksetzen |
| DeviceData.Selection.Commands.RestoreFactorySettings | Bool | [WRITE_ONLY] Auslieferungszustand wiederherstellen |
| DeviceData.Selection.Commands. ClearConfigurationReservationClearDsuploadflag | Bool | [WRITE_ONLY] Vormerkung für DS zurücksetzen (DsUploadFlag löschen) |
| DeviceData.Selection.Commands. ReserveConfigurationForDsSetDsuploadflag | Bool | [WRITE_ONLY] Konfiguration für DS vormerken (DsUploadFlag setzen) |
| DeviceData.Selection.Commands.Activation | Bool | [WRITE_ONLY] Aktivierung |
| DeviceData.Selection.Commands.Deactivation | Bool | [WRITE_ONLY] Deaktivierung |
| DeviceData.Selection.Commands.TeachInOfQ1InObjectMode | Bool | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q1 im Objekt-Mode |
| DeviceData.Selection.Commands.TeachInOfQ2InObjectMode | Bool | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q2 im Objekt-Mode |
| DeviceData.Selection.Commands.TeachInOfQ1Q2LightSwitch | Bool | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q1/Q2, Hellschaltend |
| DeviceData.Selection.Commands.TeachInOfQ1Q2DarkSwitch | Bool | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q1/Q2, Dunkelschaltend |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.All | Bool | [READ_WRITE] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.All | Bool | [READ_WRITE] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.Reserved_1 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.MasterCycleTime | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.MinCycleTime | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.MSequenceCapability | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.IoLinkVersionId | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.ProcessDataInputLength | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.ProcessDataOutputLength | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.VendorId1 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.VendorId2 | Bool | [READ_ONLY] |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|---|
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.DeviceId1 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.DeviceId2 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.DeviceId3 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.Reserved_13 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.Reserved_14 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters1.Reserved_15 | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.All | Bool | [READ_WRITE] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter1 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter2 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter3 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter4 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter5 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter6 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter7 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter8 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter9 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter10 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter11 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter12 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter13 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter14 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter15 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter16 | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.StandardCommand | Bool | [WRITE_ONLY] |
| DeviceData.Selection.DeviceAccessLocks.All | Bool | [READ_WRITE] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.VendorName | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.VendorText | Bool | [READ_ONLY] |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|--|
| DeviceData.Selection.ProductName | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.ProductId | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.ProductText | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.SerialNumber | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.HardwareVersion | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.FirmwareVersion | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.ApplicationSpecificTag | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Selection.DeviceStatus | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Selection.StatusInformation.All | Bool | [READ_ONLY] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.ExtendedStatus.All | Bool | [READ_ONLY] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.DataStorageUploadFlag | Bool | [READ_ONLY] Vorrang lokaler Änderungen zum im Master gespeicherten DataStorage-Parametersatz |
| DeviceData.Selection.Reserved01 | Bool | [READ_ONLY] Reserviert für zukünftigen Bedarf; nur lesender Zugriff |
| DeviceData.Selection.SwitchingOutputProperty | Bool | [READ_WRITE] Verhalten aller Schaltausgänge bei nicht verfügbarem Messwert |
| DeviceData.Selection.Q1SwitchingPoint_83 | Bool | [READ_ONLY] Q1 Schaltpunkt aus Geräte-Teach |
| DeviceData.Selection.Q1LightDark | Bool | [READ_WRITE] Ausgang Q1: Auswahl, ob Ausgang auf 24 V bei Distanz zwischen SP2 und SP1 (hell) oder umgekehrt |
| DeviceData.Selection.Q1Hysteresis | Bool | [READ_WRITE] Q1 Hysterese |
| DeviceData.Selection.Q1EvaluationDepth | Bool | [READ_WRITE] Q1 Umschaltung wird zur Störunterdrückung um diese Anzahl von identischen Messergebnissen verzögert |
| DeviceData.Selection.Q1HysteresisClass | Bool | [READ_WRITE] Q1 Hysterese-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Selection.Q1ReserveClass | Bool | [READ_WRITE] Q1 Reserve-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Selection.Q2SwitchingPoint_92 | Bool | [READ_ONLY] Q2 Schaltpunkt aus Geräte-Teach |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|--|
| DeviceData.Selection.Q2LightDark | Bool | [READ_WRITE] Ausgang Q2: Auswahl, ob Ausgang auf 24 V bei Distanz zwischen SP2 und SP1 (hell) oder umgekehrt |
| DeviceData.Selection.Q2Hysteresis | Bool | [READ_WRITE] Q2 Hysterese |
| DeviceData.Selection.Q2EvaluationDepth | Bool | [READ_WRITE] Q2 Umschaltung wird zur Störunterdrückung um diese Anzahl von identischen Messergebnissen verzögert |
| DeviceData.Selection.Q2HysteresisClass | Bool | [READ_WRITE] Q2 Hysterese-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Selection.Q2ReserveClass | Bool | [READ_WRITE] Q2 Reserve-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Selection.Q1Reserve | Bool | [READ_WRITE] Q1 Reserve |
| DeviceData.Selection.Q2Reserve | Bool | [READ_WRITE] Q2 Reserve |
| DeviceData.Selection.MeasurementMode | Bool | [READ_WRITE] Applikationsabhängige Einstellung der Betriebsart |
| DeviceData.Selection.FilterLength | Bool | [READ_WRITE] Applikationsabhängige Einstellung der Filter Länge |
| DeviceData.Selection.FilterClass | Bool | [READ_WRITE] Applikationsabhängige Einstellung der Filter Klasse |
| DeviceData.Selection.Q1Setpoint_132 | Bool | [READ_WRITE] Numerische Festlegung des Schaltpunkt für Q1 |
| DeviceData.Selection.Q2Setpoint_133 | Bool | [READ_WRITE] Numerische Festlegung des Schaltpunkt für Q2 |
| DeviceData.Selection.FunctionButton1Level1 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 2..7 Sekunden losgelassen wurde |
| DeviceData.Selection.FunctionButton1Level2 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 7..12 Sekunden losgelassen wurde |
| DeviceData.Selection.FunctionButton1Level3 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 12..17 Sekunden losgelassen wurde |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel1 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 20..80 ms liegt |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|--|
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel2 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 120..180 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel3 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 220..280 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel4 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 320..380 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel5 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 420..480 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel6 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 520..580 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel7 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 620..680 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel8 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 720..780 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel9 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 820..880 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel10 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 920..980 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel11 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 1020..1080 ms liegt |
| DeviceData.Selection.FunctionWireLevel12 | Bool | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 1120..1180 ms liegt |
| DeviceData.Selection.StatusValue.All | Bool | [READ_ONLY] alle Parameter des komplexen Datentyps |
| DeviceData.Selection.ReserveValue_2160 | Bool | [READ_WRITE] Reserve value |
| DeviceData.Selection.ReserveValue_2161 | Bool | [READ_WRITE] Reserve value |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|---|----------|--|
| DeviceData.Selection.ReserveValue_2162 | Bool | [READ_WRITE] Reserve value |
| DeviceData.Selection.ReserveValue_2163 | Bool | [READ_WRITE] Reserve value |
| DeviceData.Data.Commands.DeviceReset | UInt | [WRITE_ONLY] Gerät rücksetzen |
| DeviceData.Data.Commands.ApplicationReset | UInt | [WRITE_ONLY] Anwendung rücksetzen |
| DeviceData.Data.Commands.RestoreFactorySettings | UInt | [WRITE_ONLY] Auslieferungszustand wiederherstellen |
| DeviceData.Data.Commands. ClearConfigurationReservationClearDsuploadflag | UInt | [WRITE_ONLY] Vormerkung für DS zurücksetzen (DsUploadFlag löschen) |
| DeviceData.Data.Commands. ReserveConfigurationForDsSetDsuploadflag | UInt | [WRITE_ONLY] Konfiguration für DS vormerken (DsUploadFlag setzen) |
| DeviceData.Data.Commands.Activation | UInt | [WRITE_ONLY] Aktivierung |
| DeviceData.Data.Commands.Deactivation | UInt | [WRITE_ONLY] Deaktivierung |
| DeviceData.Data.Commands.TeachInOfQ1InObjectMode | UInt | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q1 im Objekt-Mode |
| DeviceData.Data.Commands.TeachInOfQ2InObjectMode | UInt | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q2 im Objekt-Mode |
| DeviceData.Data.Commands.TeachInOfQ1Q2LightSwitch | UInt | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q1/Q2, Hellschaltend |
| DeviceData.Data.Commands.TeachInOfQ1Q2DarkSwitch | UInt | [WRITE_ONLY] Teach-In von Q1/Q2, Dunkelschaltend |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.Reserved_1 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.MasterCycleTime | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.MinCycleTime | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.MSequenceCapability | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.IoLinkVersionId | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.ProcessDataInputLength | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.ProcessDataOutputLength | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.VendorId1 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.VendorId2 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.DeviceId1 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.DeviceId2 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.DeviceId3 | UInt | [READ_ONLY] |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|---|----------|--------------|
| DeviceData.Data.DirectParameters1.Reserved_13 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.Reserved_14 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters1.Reserved_15 | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter1 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter2 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter3 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter4 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter5 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter6 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter7 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter8 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter9 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter10 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter11 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter12 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter13 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter14 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter15 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DirectParameters2.DeviceSpecificParameter16 | UInt | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.StandardCommand | UInt | [WRITE_ONLY] |
| DeviceData.Data.DeviceAccessLocks.ParameterWriteAccessLock | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DeviceAccessLocks.DataStorageLock | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DeviceAccessLocks.LocalParameterizationLock | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DeviceAccessLocks.LocalUserInterfaceLock | Bool | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.VendorName | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.VendorText | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ProductName | String | [READ_ONLY] |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|--|
| DeviceData.Data.ProductId | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ProductText | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.SerialNumber | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.HardwareVersion | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.FirmwareVersion | String | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ApplicationSpecificTag | String | [READ_WRITE] |
| DeviceData.Data.DeviceStatus | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.Q1OutputState | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.Q2OutputState | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.Reserved | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.MeasureState | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.ReceivedSignal | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.WarningReducedAccuracy | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusInformation.WarningAmbientNoise | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ExtendedStatus.DeactivationFlag | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ExtendedStatus.LaserErrorFlag | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ExtendedStatus.SignalAmplitudeFlag | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ExtendedStatus.TargetBrightness | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ExtendedStatus.TeachState | UInt | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.DataStorageUploadFlag | UInt | [READ_ONLY] Vorrang lokaler Änderungen zum im Master gespeicherten DataStorage-Parametersatz |
| DeviceData.Data.Reserved01 | UInt | [READ_ONLY] Reserviert für zukünftigen Bedarf; nur lesender Zugriff |
| DeviceData.Data.SwitchingOutputProperty | UInt | [READ_WRITE] Verhalten aller Schaltausgänge bei nicht verfügbarem Messwert |
| DeviceData.Data.Q1SwitchingPoint_83 | UInt | [READ_ONLY] Q1 Schalterpunkt aus Geräte-Teach |
| DeviceData.Data.Q1LightDark | UInt | [READ_WRITE] Ausgang Q1: Auswahl, ob Ausgang auf 24 V bei Distanz zwischen SP2 und SP1 (hell) oder umgekehrt |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------------------------|----------|--|
| DeviceData.Data.Q1Hysteresis | UInt | [READ_WRITE] Q1 Hysterese |
| DeviceData.Data.Q1EvaluationDepth | UInt | [READ_WRITE] Q1 Umschaltung wird zur Störunterdrückung um diese Anzahl von identischen Messergebnissen verzögert |
| DeviceData.Data.Q1HysteresisClass | UInt | [READ_WRITE] Q1 Hysterese-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Data.Q1ReserveClass | UInt | [READ_WRITE] Q1 Reserve-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Data.Q2SwitchingPoint_92 | UInt | [READ_ONLY] Q2 Schaltpunkt aus Geräte-Teach |
| DeviceData.Data.Q2LightDark | UInt | [READ_WRITE] Ausgang Q2: Auswahl, ob Ausgang auf 24 V bei Distanz zwischen SP2 und SP1 (hell) oder umgekehrt |
| DeviceData.Data.Q2Hysteresis | UInt | [READ_WRITE] Q2 Hysterese |
| DeviceData.Data.Q2EvaluationDepth | UInt | [READ_WRITE] Q2 Umschaltung wird zur Störunterdrückung um diese Anzahl von identischen Messergebnissen verzögert |
| DeviceData.Data.Q2HysteresisClass | UInt | [READ_WRITE] Q2 Hysterese-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Data.Q2ReserveClass | UInt | [READ_WRITE] Q2 Reserve-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) |
| DeviceData.Data.Q1Reserve | UInt | [READ_WRITE] Q1 Reserve |
| DeviceData.Data.Q2Reserve | UInt | [READ_WRITE] Q2 Reserve |
| DeviceData.Data.MeasurementMode | UInt | [READ_WRITE] Applikationsabhängige Einstellung der Betriebsart |
| DeviceData.Data.FilterLength | UInt | [READ_WRITE] Applikationsabhängige Einstellung der Filter Länge |
| DeviceData.Data.FilterClass | UInt | [READ_WRITE] Applikationsabhängige Einstellung der Filter Klasse |
| DeviceData.Data.Q1Setpoint_132 | UInt | [READ_WRITE] Numerische Festlegung des Schaltpunkt für Q1 |
| DeviceData.Data.Q2Setpoint_133 | UInt | [READ_WRITE] Numerische Festlegung des Schaltpunkt für Q2 |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|---------------------------------------|----------|--|
| DeviceData.Data.FunctionButton1Level1 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 2..7 Sekunden losgelassen wurde |
| DeviceData.Data.FunctionButton1Level2 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 7..12 Sekunden losgelassen wurde |
| DeviceData.Data.FunctionButton1Level3 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 12..17 Sekunden losgelassen wurde |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel1 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 20..80 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel2 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 120..180 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel3 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 220..280 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel4 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 320..380 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel5 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 420..480 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel6 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 520..580 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel7 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 620..680 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel8 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 720..780 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel9 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 820..880 ms liegt |

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|--|----------|--|
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel10 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 920..980 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel11 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 1020..1080 ms liegt |
| DeviceData.Data.FunctionWireLevel12 | UInt | [READ_ONLY] Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 1120..1180 ms liegt |
| DeviceData.Data.StatusValue.StatusDeaktiviere | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.ModeHysteresisAmplitude | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.ModeHysteresisAmbient | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.ModeAverageFilter | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.ModeLinear | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.DataError | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.CommunicationsError | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.PixelError | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.LastPixelError | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.AmbientError | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.MinAmplitudeError | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.DistanzOversize | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.WarningAmplitudeOverflow | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.WarningEpcWatchdog | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.WarningAmplitudeLow | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.StatusValue.WarningAmbientNoise | Bool | [READ_ONLY] |
| DeviceData.Data.ReserveValue_2160 | UInt | [READ_WRITE] Reserve value |
| DeviceData.Data.ReserveValue_2161 | UInt | [READ_WRITE] Reserve value |
| DeviceData.Data.ReserveValue_2162 | UInt | [READ_WRITE] Reserve value |
| DeviceData.Data.ReserveValue_2163 | UInt | [READ_WRITE] Reserve value |

Tabelle 7.2: Leuze_type_PD_HRT25_2147

| Parametername | Datentyp | Beschreibung |
|---|----------|--------------|
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.Q1OutputState | Bool | |
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.Q2OutputState | Bool | |
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.Reserved | Bool | |
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.MeasureState | Bool | |
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.ReceivedSignal | Bool | |
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.WarningReducedAccuracy | Bool | |
| FC_Leuze_PD_HRT25_2147.WarningAmbientNoise | Bool | |

8 Parameterbeschreibungen

Tabelle 8.1: Beschreibungen der IODD-Parameter

(AR - Zugangsrechte, R - Nur lesen, W - Nur schreiben, RW - Lesen und Schreiben, NS - Unbestimmt)

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|--|-------|----------|-----------|---------|----|---|
| Commands | | | RecordT | | W | |
| Device Reset | | | UIntegerT | 128 | W | Gerät rücksetzen |
| Application Reset | | | UIntegerT | 129 | W | Anwendung rücksetzen |
| Restore Factory Settings | | | UIntegerT | 130 | W | Auslieferungszustand wiederherstellen |
| Clear Configuration Reservation (Clear DsUploadFlag) | | | UIntegerT | 160 | W | Vormerkung für DS zurücksetzen (DsUploadFlag löschen) |
| Reserve Configuration for DS (Set DsUploadFlag) | | | UIntegerT | 161 | W | Konfiguration für DS vormerken (DsUploadFlag setzen) |
| Activation | | | UIntegerT | 176 | W | Aktivierung |
| Deactivation | | | UIntegerT | 177 | W | Deaktivierung |
| Teach-In of Q1 in Object Mode | | | UIntegerT | 197 | W | Teach-In von Q1 im Objekt-Mode |
| Teach-In of Q2 in Object Mode | | | UIntegerT | 198 | W | Teach-In von Q2 im Objekt-Mode |
| Teach-In of Q1/Q2, Light Switch | | | UIntegerT | 212 | W | Teach-In von Q1/Q2, Hellschaltend |
| Teach-In of Q1/Q2, Dark Switch | | | UIntegerT | 213 | W | Teach-In von Q1/Q2, Dunkelschaltend |
| Direct Parameters 1 | 0 | 0 | RecordT | | RW | |
| Reserved | 0 | 1 | UIntegerT | | R | |
| Master Cycle Time | 0 | 2 | UIntegerT | | R | |
| Min Cycle Time | 0 | 3 | UIntegerT | | R | |
| M-Sequence Capability | 0 | 4 | UIntegerT | | R | |
| IO-Link Version ID | 0 | 5 | UIntegerT | 17 | R | |
| Process Data Input Length | 0 | 6 | UIntegerT | | R | |
| Process Data Output Length | 0 | 7 | UIntegerT | | R | |
| Vendor ID 1 | 0 | 8 | UIntegerT | | R | |
| Vendor ID 2 | 0 | 9 | UIntegerT | | R | |
| Device ID 1 | 0 | 10 | UIntegerT | | R | |
| Device ID 2 | 0 | 11 | UIntegerT | | R | |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|------------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|---|
| Device ID 3 | 0 | 12 | UIntegerT | | R | |
| Reserved | 0 | 13 | UIntegerT | | R | |
| Reserved | 0 | 14 | UIntegerT | | R | |
| Reserved | 0 | 15 | UIntegerT | | R | |
| Standard Command | 0 | 16 | UIntegerT | 128 | W | (0 ... 63): Reserviert 128: Gerät rücksetzen 129: Anwendung rücksetzen 130: Auslieferungszustand wiederherstellen (131 ... 159): Reserviert |
| Direct Parameters 2 | 1 | 0 | RecordT | | RW | |
| Device Specific Parameter 1 | 1 | 1 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 2 | 1 | 2 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 3 | 1 | 3 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 4 | 1 | 4 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 5 | 1 | 5 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 6 | 1 | 6 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 7 | 1 | 7 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 8 | 1 | 8 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 9 | 1 | 9 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 10 | 1 | 10 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 11 | 1 | 11 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 12 | 1 | 12 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 13 | 1 | 13 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 14 | 1 | 14 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 15 | 1 | 15 | UIntegerT | | RW | |
| Device Specific Parameter 16 | 1 | 16 | UIntegerT | | RW | |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|-------------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|--|
| Standard Command | 2 | 0 | UIntegerT | 128 | W | (0 ... 63): Reserviert 128: Gerät rücksetzen 129: Anwendung rücksetzen 130: Auslieferungszustand wiederherstellen (131 ... 159): Reserviert 160: Vormerkung für DS zurücksetzen (DsUploadFlag löschen) 161: Konfiguration für DS vormerken (DsUploadFlag setzen) 176: Aktivierung 177: Deaktivierung 197: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 198: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 212: Teach-In von Q1/Q2, Hellschaltend 213: Teach-In von Q1/Q2, Dunkelschaltend |
| Device Access Locks | 12 | 0 | RecordT | | RW | |
| Parameter (write) Access Lock | 12 | 1 | BooleanT | | RW | |
| Data Storage Lock | 12 | 2 | BooleanT | | RW | |
| Local Parameterization Lock | 12 | 3 | BooleanT | | RW | |
| Local User Interface Lock | 12 | 4 | BooleanT | | RW | |
| Vendor Name | 16 | 0 | StringT | | R | |
| Vendor Text | 17 | 0 | StringT | | R | |
| Product Name | 18 | 0 | StringT | | R | |
| Product ID | 19 | 0 | StringT | | R | |
| Product Text | 20 | 0 | StringT | | R | |
| Serial Number | 21 | 0 | StringT | | R | |
| Hardware Version | 22 | 0 | StringT | | R | |
| Firmware Version | 23 | 0 | StringT | | R | |
| Application Specific Tag | 24 | 0 | StringT | | RW | |
| Device Status | 36 | 0 | UIntegerT | | R | 0: Gerät ist OK 1: Wartung erforderlich 2: Außerhalb der Spezifikation 3: Funktionsprüfung 4: Fehler (5 ... 255): Reserviert |
| Status Information | 71 | 0 | RecordT | | R | Prozessdatenkomponente mit Statusinformationen |
| Q1 Output State | 71 | 1 | BooleanT | | R | False: Q1 Aus True: Q1 Ein |
| Q2 Output State | 71 | 2 | BooleanT | | R | False: Q2 Aus True: Q2 Ein |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|---------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|---|
| reserved | 71 | 3 | BooleanT | | R | False: keine Funktion True: keine Funktion |
| Measure State | 71 | 4 | BooleanT | | R | False: keine Messung (Anlauf, Teach or Deaktiviert) True: Messung läuft |
| Received Signal | 71 | 5 | BooleanT | | R | False: Kein Signal: kein Messwert verfügbar True: Signal für Messwert ausreichend |
| Warning: reduced accuracy | 71 | 6 | BooleanT | | R | False: Keine Warnung True: Warnung |
| Warning: Ambient noise | 71 | 7 | BooleanT | | R | False: Keine Warnung True: Warnung |
| Extended Status | 72 | 0 | RecordT | | R | Deaktivierung, Fehlerstatus, Gründe für Warnung, Status Teach |
| Deactivation Flag | 72 | 1 | BooleanT | | R | False: Sender An, Messung läuft True: Sender Aus, Keine Messung |
| Laser Error Flag | 72 | 2 | BooleanT | | R | False: Sende Signal in Ordnung True: Sende Signal Fehler |
| Signal Amplitude Flag | 72 | 3 | BooleanT | | R | False: Amplitude zu klein True: Amplitude im Messbereich |
| Target Brightness | 72 | 4 | UIntegerT | | R | 0: Innerhalb Bereich 1: zu hell 2: zu dunkel |
| Teach State | 72 | 5 | UIntegerT | | R | 0: Inaktiv, noch kein Teach erfolgt 5: Aktiv 7: Inaktiv, letzter Teach fehlgeschlagen 13: Inaktiv, letzter Teach war erfolgreich |
| Data Storage Upload Flag | 73 | 0 | UIntegerT | | R | Vorrang lokaler Änderungen zum im Master gespeicherten DataStorage-Parametersatz 0: gelöscht (Kein Hochladen lokaler Änderungen veranlasst) 128: gesetzt (Anforderung zum Hochladen lokaler Änderungen gesetzt) |
| Reserved01 | 75 | 0 | UIntegerT | | R | Reserviert für zukünftigen Bedarf; nur lesender Zugriff |
| Switching Output Property | 82 | 0 | UIntegerT | | RW | Verhalten aller Schaltausgänge bei nicht verfügbarem Messwert 0: Abschalten 1: Einschalten 2: Keine Änderung |
| Q1 Switching point | 83 | 0 | UIntegerT | | R | Q1 Schaltpunkt aus Geräte-Teach (0 ... 3000) |
| Q1 Light/Dark | 85 | 0 | UIntegerT | | RW | Ausgang Q1: Auswahl, ob Ausgang auf 24 V bei Distanz zwischen SP2 and SP1 (hell) oder umgekehrt 0: Hellschaltend 1: Dunkelschaltend |
| Q1 Hysteresis | 87 | 0 | UIntegerT | | RW | Q1 Hysteresis (0 ... 1000) |
| Q1 Evaluation Depth | 89 | 0 | UIntegerT | | RW | Q1 Umschaltung wird zur Störunterdrückung um diese Anzahl von identischen Messergebnissen verzögert (0 ... 100) |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|---------------------|-------|----------|-----------|---------|----|---|
| Q1 Hysteresis Class | 90 | 0 | UIntegerT | | RW | Q1 Hysteresis-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) 0: Grob 1: Mittel 2: Fein 255: - |
| Q1 Reserve Class | 91 | 0 | UIntegerT | | RW | Q1 Reserve-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) 0: Grob 1: Mittel 2: Fein 255: - |
| Q2 Switching point | 92 | 0 | UIntegerT | | R | Q2 Schaltpunkt aus Geräte-Teach (0 ... 3000) |
| Q2 Light/Dark | 94 | 0 | UIntegerT | | RW | Ausgang Q2: Auswahl, ob Ausgang auf 24 V bei Distanz zwischen SP2 and SP1 (hell) oder umgekehrt 0: Hellschaltend 1: Dunkelschaltend |
| Q2 Hysteresis | 96 | 0 | UIntegerT | | RW | Q2 Hysteresis (0 ... 1000) |
| Q2 Evaluation Depth | 98 | 0 | UIntegerT | | RW | Q2 Umschaltung wird zur Störunterdrückung um diese Anzahl von identischen Messergebnissen verzögert (0 ... 100) |
| Q2 Hysteresis Class | 99 | 0 | UIntegerT | | RW | Q2 Hysteresis-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) 0: Grob 1: Mittel 2: Fein 255: - |
| Q2 Reserve Class | 100 | 0 | UIntegerT | | RW | Q2 Reserve-Einstellung (Grob, Mittel, Fein) 0: Grob 1: Mittel 2: Fein 255: - |
| Q1 Reserve | 110 | 0 | UIntegerT | | RW | Q1 Reserve (0 ... 1000) |
| Q2 Reserve | 111 | 0 | UIntegerT | | RW | Q2 Reserve (0 ... 1000) |
| Measurement Mode | 114 | 0 | UIntegerT | | RW | Applikationsabhängige Einstellung der Betriebsart 0: Einfach 1: Normal 2: Fremdlicht Unterdrückung |
| Filter Length | 130 | 0 | UIntegerT | | RW | Applikationsabhängige Einstellung der Filter Länge (0 ... 200) |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|-----------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|---|
| Filter Class | 131 | 0 | UIntegerT | | RW | Applikationsabhängige Einstellung der Filter Klasse 0: Aus (keine Filterung) 1: Grob 2: Mittel 3: Fein 255: - |
| Q1 Setpoint | 132 | 0 | UIntegerT | | RW | Numerische Festlegung des Schaltpunkt für Q1 (0 ... 3000) |
| Q2 Setpoint | 133 | 0 | UIntegerT | | RW | Numerische Festlegung des Schaltpunkt für Q2 (0 ... 3000) |
| Function Button #1 Level #1 | 187 | 0 | UIntegerT | | R | Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 2..7 Sekunden losgelassen wurde 0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion |
| Function Button #1 Level #2 | 188 | 0 | UIntegerT | | R | Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 7..12 Sekunden losgelassen wurde 0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion |
| Function Button #1 Level #3 | 189 | 0 | UIntegerT | | R | Aufgerufene Funktion, wenn Taste 1 nach 12..17 Sekunden losgelassen wurde 0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion |
| Function Wire Level #1 | 200 | 0 | UIntegerT | | R | Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 20..80 ms liegt 0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|--|
| Function Wire Level #2 | 201 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 120..180 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #3 | 202 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 220..280 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #4 | 203 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 320..380 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #5 | 204 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 420..480 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #6 | 205 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 520..580 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|-------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|--|
| Function Wire Level #7 | 206 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 620..680 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #8 | 207 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 720..780 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #9 | 208 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 820..880 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #10 | 209 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 920..980 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |
| Function Wire Level #11 | 210 | 0 | UIntegerT | | R | <p>Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 1020..1080 ms liegt</p> <p>0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion</p> |

| Parameter | Index | Subindex | Datentyp | Default | AR | Beschreibung |
|-----------------------------|-------|----------|-----------|---------|----|---|
| Function Wire Level #12 | 211 | 0 | UIntegerT | | R | Aufgerufene Funktion, wenn die Lowpuls-Breite am Eingang zwischen 1120..1180 ms liegt 0: Ohne Funktion 1: Teach-In von Q1 im Objekt-Mode 2: Teach-In von Q2 im Objekt-Mode 3: Hell/Dunkel-Umschaltung Q1/Q2 4: Hellschaltung Q1/Q2 5: Dunkelschaltung Q1/Q2 6: Ohne Funktion |
| Status value | 2120 | 0 | RecordT | | R | Status Wert |
| Status Deaktiviere | 2120 | 1 | BooleanT | | R | False: Aus True: An |
| Mode: Hysteresis Amplitude | 2120 | 2 | BooleanT | | R | False: Aus True: An |
| Mode: Hysteresis Ambient | 2120 | 3 | BooleanT | | R | False: Aus True: An |
| Mode: Average Filter | 2120 | 4 | BooleanT | | R | False: Aus True: An |
| Mode: Linear | 2120 | 5 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Data Error | 2120 | 6 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Communications Error | 2120 | 7 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Pixel Error | 2120 | 8 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Last Pixel Error | 2120 | 9 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Ambient Error | 2120 | 10 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| min Amplitude Error | 2120 | 11 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Distanz oversize | 2120 | 12 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Warning: Amplitude overflow | 2120 | 13 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Warning: EPC Watchdog | 2120 | 14 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Warning: Amplitude low | 2120 | 15 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Warning: Ambient Noise | 2120 | 16 | BooleanT | | R | False: - True: An |
| Reserve value | 2160 | 0 | UIntegerT | 0 | RW | Reserve value |
| Reserve value | 2161 | 0 | UIntegerT | 0 | RW | Reserve value |
| Reserve value | 2162 | 0 | UIntegerT | 0 | RW | Reserve value |
| Reserve value | 2163 | 0 | UIntegerT | 0 | RW | Reserve value |

9 Technische Daten

9.1 Allgemeine Daten

Tabelle 9.1: Sensor und IODD-Version

| | |
|--------------------|--|
| IODD-Version | V1.2 |
| IODD-Freigabedatum | 2021-2-17 |
| Gerätefamilie | Hintergrundtaster |
| Geräte-ID | 2147 |
| Gerätename | HRT 25B L6.32 |
| Gerätevariante | HRT 25B/L69.32-2500-S12 (50142300), HRT 25B/L69.32-2500 (50142314), HRT 25B/L6X.32-2500-S12 (50142307), HRT 25B/L6X.32-2500 (50142317), HRT 25B/L6T.32-2500-S12 (50142302), HRT 25B/L6T.32-2500 (50142316) |