Hoja técnica
Inspección de seguridad
Código: S981072
CS40-I-143-SC

La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos

Derechos a modificación técnica reservados

Datos técnicos

Datos básicos

Descripción	Inspección de seguridad en equipos de evaluación del paro de emergencia con contrato de servicio.
Detalles	Comprobación de una aplicación con unidades de evaluación de paro de emergencia y de las piezas conectadas de la cadena de paro de emergencia, tales como botones de paro de emergencia, interruptores de emergencia con cable de tracción, interruptores para la función de conformidad y paneles de control a dos manos según las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y de la máquina en una base de datos, redacción de un protocolo de ensayo por cada aplicación.
Condiciones	Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze.
Restricciones	Sólo junto con un contrato de servicio. Gastos de desplazamiento y pernoctación por separado y según gastos acumulados.

Clasificación

ECLASS 8.0	15110401
ECLASS 9.0	15110401
ECLASS 10.0	15110401
ECLASS 12.0	15110401
ECLASS 13.0	15110401
ECLASS 14.0	15110401
ECLASS 15.0	15110401
ETIM 5.0	-
ETIM 6.0	-
ETIM 7.0	-
ETIM 8.0	-
ETIM 9.0	-
ETIM 10.0	-

Derechos a modificación técnica reservados